



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305720533

认证委托人名称及地址

浙江开控电气有限公司
浙江省乐清经济开发区纬十二路 211 号

生产者名称及地址

浙江开控电气有限公司
浙江省乐清经济开发区纬十二路 211 号

生产企业名称及地址

浙江开控电气有限公司
浙江省乐清经济开发区纬十二路 211 号

产品名称和系列、型号、规格

按钮开关

KEX-□□□□□-□; Uimp: 2.5kV; Ui: 600V; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie=AC380V/1A, AC250V/3A, AC110V/5, AC24V/10A; DC-13: Ue/Ie=DC250V/0.6A, DC110V/1.1A, DC24V/5A; 防护等级: IP65(除急停开关-钥匙复位型); 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 20 日 有效期至：2029 年 11 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305720533

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

KEX - □ □ □ □ □ - □
 1 2 3 4 5 6 7

表 1

1.KEX	2.上盖操作部件周边结构区分	3操作部件区分	4触点型式
系列号	不标表示一般型 G: 防护座一体型 (仅适用操作部件 2: 按钮开关和 8: 急停开关-旋转复位) P: 带警示牌型 (仅适用操作部件 φ40 急停开关-旋转复位) K: 带可挂锁防护罩型 (仅适用操作部件 φ40 急停开关-旋转复位)	2: 按钮开关, 3: 蘑菇头按钮 4: 选择开关-2 段 7: 急停开关-钥匙复位型 8: 急停开关-旋转复位	10: 1 常开 01: 1 常闭 20: 2 常开 02: 2 常闭 11: 1 常开 1 常闭
5 操作部件颜色		6 灯电压	7 蘑菇按钮操作头尺寸
R: 红色 G: 绿色 Y: 黄色 B: 蓝色 W: 白色 K: 黑色		不标表示按钮不带灯 D4: DC24-48V D1: DC110V A1: AC110V A2: AC220V A3: AC380V	仅蘑菇头按钮和急停开关-旋转复位适用 不标表示不适用 N40: φ40 蘑菇头按钮 B40: φ40 急停开关-旋转复位 B60: φ60 急停开关-旋转复位

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司