



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305719487

**认证委托人名称及地址**

株式会社韩国自动制御  
韩国仁川市西区干支路 250 号 66 路（佳佐洞）

**生产者名称及地址**

浙江开控电气有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬十二路 211 号

**生产企业名称及地址**

浙江开控电气有限公司  
浙江省乐清经济开发区纬十二路 211 号

**产品名称和系列、型号、规格**

按钮开关

T22; Ui: 250V; Uimp: 1.5kV; Ue/Ie: AC250V/0.7A, DC125V/0.2A; Ith: 5A;  
使用类别: AC-13; DC-12; 安装孔径:  $\Phi 22\text{mm}$ ; 防护等级: 操作面 IP65; 指示灯  
Ue: AC250V, AC110V, DC24V; 型号解释见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.5-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 11 月 20 日 有效期至：2029 年 11 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305719487

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 型号解释：

T 22 E - □ □ □ □ □ □ □ □  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ①开关代号
  - ②外径安装尺寸：**Φ22mm**
  - ③外壳螺纹长度：未标注：长螺纹 E:短螺纹
  - ④功能区分：1.指示灯 2.自复按钮 3.自锁按钮 4.选择开关 2段 5.选择开关 3段 6.钥匙开关 2段 7.钥匙开关 3段 8.急停开关 CZ.蜂鸣器
  - ⑤功操部类型：1.圆形 2.正方形 L.高头按钮圆形 7.带 LED 圆形 8.带 LED 正方形
  - ⑥触点形式：0.无触点（指示灯） 1.1 常开+1 常闭 2.2 常开+2 常闭 3.1 常开 4.1 常闭
  - ⑦按钮形状：未标注：平形/无灯 H: 高形/无灯  
C: 环状灯（默认平形） HC: 高形/环状灯  
D: 点状灯（默认平形） HD: 高形/点状灯  
Q: 全灯（默认平形） HQ: 高形/全灯  
A: 弧形/无灯 K: 凹形  
AC: 弧形/环状灯 F: 花形（默认急停）  
AD: 弧形/点状灯  
AQ: 弧形/全灯
  - ⑧接线方式：P.焊接型 S.螺丝型
  - ⑨电压参数：A2:220VAC A1:110VAC D4:24VDC
- 备注：S 螺纹型接线方式只限于 E 型按钮外壳短螺纹

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司